

*А.А. Мухоморов Е.А.*



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
дата: 10.02.2023  
учетный номер: 24220061000205031477  
QR-код<\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 100/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)


вручается: Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее – КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 10.02.2023 года №100 в период с «01» марта 2023 г. по «13» марта 2023 г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску ст. лейтенантом внутренней службы Зверьковым Степаном Павловичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску мл. лейтенантом внутренней службы Хлебниковой Александрой Борисовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка в отношении здания учебного корпуса (660079, Красноярский край, г. Красноярск,

Вход. № 10  
«14» 03, 2023 г.  
Роспись 

ул. Свердловская, д. 5), КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица начальник отдела ОБОиТП КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» Мульченко Андрей Леонидович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в здании КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 5) (протокол испытаний ФГБУ СЭУ ИПЛ по Красноярскому краю № 061-3-2-2023 от 07.03.2023), в результате сработки путем частичного или полного перекрытия пожарных извещателей (2 шт.) в режим «Пожар» в спортивном зале на управляющем приборе АПС, изменений нет, речевое оповещение не сработало, т.е. находятся в неработоспособном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных	01.07.2023	

		<p>испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации».</p>		
--	--	---	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»,

Дидковская В.К.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску мл. лейтенант внутренней службы Хлебникова А.Б.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.