

Министерство культуры Красноярского края

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
«КРАСНОЯРСКОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
(ТЕХНИКУМ) им. В.И.СУРИКОВА»

ул.Свердловская, 5, г.Красноярск, 660079
тел./факс (391) 233 16 68, 233 17 18
E-mail: KhulmeniSurikova@mail.ru
ОКПО 02176418, ОГРН 1022402310754
ИНН/КПП 2464023273/246401001

1.09.2023 № 216

На № _____ от _____

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Красноярского края
Прокуратура Свердловского района
города Красноярска

Заместителю прокурора района
советнику юстиции
В.С. Сокольниковой

О направлении информации

Согласно требованию представления Прокуратуры Свердловского района города Красноярска №21-1-2023 от 01.09.2023г., сообщаем следующее:

05 сентября 2023г. в 14 часов 00 минут представитель прокуратуры Свердловского района города Красноярска – помощник прокурора района Федорова Татьяна Александровна,

а также комиссия, действующая на основании приказа №129 от 04.09.2023г. КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», в составе:

председатель: - Чеховский Анатолий Михайлович – заместитель директора - руководитель школы креативных индустрий,

члены комиссии:

- Ковалева Лариса Анатольевна – специалист по кадровому делопроизводству,
- Бирюкова Елена Сергеевна – методист-координатор по инклюзивному и дополнительному образованию,
- Салмина Елена Викторовна – юрисконсульт,

совместно рассмотрели представление прокуратуры Свердловского района города Красноярска №21-1-2023 от 01.09.2023г. об устранении нарушений федерального законодательства.

В ходе рассмотрения указанного представления участники заседания ознакомились с результатом проверки, прокомментировали сложившуюся ситуацию согласно изложенных требований, рассмотрели вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона и меры к устранению выявленных нарушений законодательства.

Выездной проверкой было выявлено, что замечания, указанные в представлении прокуратуры об устранении нарушений Федерального законодательства были устранены, в частности:

1. Не обеспечено наличие на дверях лестничной клетки в правом и левом крыле здания на первом, втором, третьем этажах приспособления для самозакрывания:

- на дверях лестничной клетки в правом и левом крыле здания на первом, втором, третьем этажах для самозакрывания дверей 30.08.2023г. установлены доводчики

Прокурор СВ.032043

(доводчики были демонтированы на время проведения ремонта в летний не учебный период).

2. Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии 5, 7, 8 Федерального закона от 22 07 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в помещениях складского назначения в левом крыле на 1 этаже здания:

- проведен расчет категоририи по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны по ПУЭ ООО «Каро» 2-х помещений в к.112 училища.

3. Отсутствует документ, определяющий функциональные обязанности ответственного за антитеррористическую защищенность:

- разработаны функциональные обязанности ответственного за антитеррористическую защищенность от 16.01.2023 г.

4. Отсутствует график проведения учебных тренировок:

- разработан график проведения учебных тренировок от 16.01.2023 г.

5. Отсутствует ознакомление работников с положение о пропускном режиме и порядке выдачи и сдачи ключей от помещений от 2019 г.:

- положение о пропускном режиме и порядке выдачи и сдачи ключей от помещений от 2019г. было доведено под роспись до работников училища.

6. Не организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности, ФС ВНГ РФ и МВД РФ:

- в наличии план действий при террористических проявлениях, согласованные с территориальными органами безопасности, ФС ВНГ РФ и МВД РФ.

7. Не осуществляются мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта:

- в училище разработан приказ № 113 от 16.08.2023 г. «О назначении ответственного за информационную безопасность, в должностной инструкции закреплены обязанности.

8. На стенде с наглядными пособиями по антитеррористической защищенности отсутствуют Инструкции по действиям работников при угрозе совершения террористического акта, а также телефоны аварийно-спасательных служб.

- инструкции по действиям работников при угрозе совершения террористического акта, а также телефоны аварийно-спасательных служб размещены на стенде с наглядными пособиями по антитеррористической защищенности, доведена под роспись сотрудников в срок 01.09.2023г.

9. Система экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории объекта не дооборудована:

- Ссылка на данное нарушение идет на п/п «з» п.25 Постановления правительства РФ № 176 от 11.02.2017 г. который звучит: «оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации». Помимо автоматической системы речевого оповещения о том, чтобы немедленно покинуть помещение (которая может работать не только при срабатывании пожара, но и принудительно при нажатии кнопки), в училище имеется стационарная система оповещения с наличием микрофона на вахте у дежурного и в приемной кабинета директора.

10. Не определено лицо ответственное за хранение паспорта безопасности:

- приказом № 112 от 16.08.2023 г. закреплено лицо, назначенное за хранение паспорта безопасности.

11. Не разработана инструкция по действиям работников в случае применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов:

- инструкция по действиям работников в случае применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов разработана 12.01.2023г., доведена под роспись сотрудников.

12. Разработана инструкция о порядке действий работников и учащихся при обнаружении признаков террористических проявления, однако с инструкцией ознакомлено только 37 работников из 104:

- инструкция о порядке действий работников и учащихся при обнаружении признаков террористических проявления доведена под роспись сотрудников в срок до 01.09.2023г.

13. Отсутствует преграждающий механизм между металлорамкой и стеной гардероба, а также на момент проверки была отключена металлорамка:

- данная металлорамка была выключена, потому что она в повседневной деятельности не используется. Она при проведении в училище массовых мероприятий (выставки, показательные занятия и т.д.), является переносной и в случае использования выставляется между входной дверью и калиткой на вахте. В повседневной деятельности пропускной режим осуществляется с применением ручного металлоискателя который находится у сторожевой охраны.

14. В помещении имелся не промаркированный уборочный инвентарь:

- в срок до 01.09.2023г была нанесена маркировка на ведра, швабры и прочий инвентарь, позволяющая идентифицировать место проведения уборки помещения.

15. Напольное покрытие в холле 1 этажа имело дефекты и повреждения (отклеились 4 напольные плитки):

- в срок до 11.08.2023г. напольное покрытие отремонтированы, плитки приклеены, швы затерты.

16. Образовательное учреждение не оборудовано тактильно-визуальным знаком доступности объекта инвалидов по зрению:

- оснащение (изготовление и установка) мнемосхемы и таблички полноцветной с азбукой Брайля согласно плану первоочередных мероприятий будет проведено до 31.12.2023г.

Комиссией был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

Дополнительно были разъяснены требования законодательства, касающиеся проведенной проверки.

Приложение:

- 1) Копия Приказа об устранении замечаний № 130 от 05.09.2023г. КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»;
- 2) Копия расчета категории ООО «Каро».
- 3) Копия функциональных обязанностей ответственного за антитеррор.
- 4) Копия графика проведения тренировок.
- 5) Копия положения о пропускном режиме с подписями.
- 6) Копия плана взаимодействия по безопасности.
- 7) Копия приказа ответственного за информационную безопасность.
- 8) Копия обязанностей ответственного за информационную безопасность.
- 9) Копия инструкции об угрозе совершения тер. акта с подписями.
- 10) Копия телефонов аварийно-спасательных служб.
- 11) Копия контракта на противопожарную систему.
- 12) Копия приказа ответственного за хранение паспорта безопасности.
- 13) Копия инструкции в случае применения токсичных химикатов с подписями.
- 14) Копия инструкции о порядке действий работников с подписями.
- 15) Копия инвентарной карточки ручного металлоискателя.

Директор



В.К. Дидковская